



- Paragraaf 4.8 is ten aanzien van de beoordeling, certificatie en goedkeuring van brandbeveiligingsinstallaties aangepast, waarbij is aangesloten bij de landelijk ingezette verbetering van de brandveiligheid bij opslagplaatsen met gevaarlijke stoffen beschermingsniveau 1 (initiatief VROM-Inspectie 2009/2010).
- De wijzigingen in hoofdstuk 5 beperken zich tot een correctie van de nummering van voorschriften.
- In paragraaf 6.1 is een verduidelijking opgenomen t.o.v. bijlage H en is de samenhang met hoofdstuk 3 verbeterd.
- In voorschrift 6.2.4 en 6.2.5 is de mogelijkheid geboden om af te wijken middels voorschrift 6.2.6.
- Volgens voorschrift 6.2.12 mogen lege gasflessen nu apart worden opgeslagen.
- Paragraaf 6.3 is uitgebreid, waardoor het gebruik van brandveiligheidsopslagkasten voor gasflessen nu onder voorwaarden wordt toegestaan.
- Hoofdstuk 7 is opnieuw ingedeeld ten behoeve van de leesbaarheid en duidelijkheid. Zo is er enkel nog een verschil in voorschriften voor opslagen kleiner dan 10 000 kg en voor groter dan 10 000 kg.
- In het toepassingsgebied van hoofdstuk 7 is de grens van 400 kg netto gewicht spuitbussen en gaspatronen gewijzigd in 50 kg voor stoffen aangemerkt als een zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare, toxische, corrosieve of oxiderende stof.
- In paragraaf 8.5 zijn de voorschriften voor opslag van ADR klasse 4.1, 4.2 en 4.3 in samenhang met tabel 8.2 (voorheen tabel 10: beschermingsniveaus) verduidelijkt. Er is nadruk gelegd dat maatwerk mogelijk is. In tabel 8.2 is er vaker toegestaan om de stoffen met klasse 3 op te slaan. Gevaarsaspecten WT2 en WC2 zijn toegevoegd aan de uitzondering waarbij doelmatige ventilatie volstaat (vs 8.5.5).
- Paragraaf 9.1 is verruimd zodat nu maximaal 1000 kg per opslagvoorziening kan worden opgeslagen.
- Hoofdstuk 10 is een nieuw hoofdstuk dat is bedoeld voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen die voorafgaand of aansluitend aan transport buiten een opslagvoorziening conform de hoofdstukken 3 tot en met 9 verblijven. Er is daarbij onderscheid gemaakt naar tijdelijke opslag tot 10.000 kg onder werktijd en buiten werktijd, en de opslag tot 30.000 kilo onder werktijd. Voor bedrijven die buiten werktijd meer dan 10.000 kg willen opslaan gelden de 'normale' voorschriften uit voorgaande hoofdstukken.
- Het voormalige hoofdstuk 10 de begrippenlijst is verplaatst naar de bijlagen en de bijlagen zijn omgenummerd naar A tot en met I, waarbij bijlage H is aangevuld met enkele veel voorkomende gassen.

