

Erratum PGS 9 d.d. 1 oktober 2007

Een passage van de PGS 9 heeft geleid tot onduidelijkheid. De hieronder opgenomen tekst vervangt de tekst zoals opgenomen in de PGS 9.

Paragraaf 4.3.4.2: Ten opzichte van gebouwen

Bij het omzetten van de tekst van de CPR 5 naar de PGS 9 is een fout opgetreden. De nieuwe tekst bij de eerste bullit luidt:

15 m van gasdrukregel- en meetstations, van gebouwen van brandbare constructie (zoals houten gebouwen), van woningen, van gebouwen waarin veel publiek aanwezig kan zijn (zoals theaters, congrescentra, restaurants), van verblijfsinrichtingen (zoals hotels, bejaardencentra, ziekenhuizen) en van onderwijsinrichtingen (zoals scholen, universiteiten);